

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3982/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

PUK Group GmbH & Co. KG

Nobelstraße 45-55

12057 Berlin, Republika Federalna Niemiec

stwierdza, że wyrób:

**Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych,
stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie
przeciwpożarowej – kablów konstrukcje nośne PUK Group o odporności
ogniowej E30, E60, E90**

produkowany przez:

PUK Group GmbH & Co. KG

Nobelstraße 45-55

12057 Berlin, Republika Federalna Niemiec

w zakładach produkcyjnych:

PUK Group GmbH & Co. KG

Nobelstraße 45-55

12057 Berlin, Republika Federalna Niemiec

EL-PUK Produkcja Dystrybucja i Montaż

Materiałów Elektroinstalacyjnych Sp. z o.o.

ul. Kościelna 15

95-050 Konstantynów Łódzki, Rzeczpospolita Polska

spełnia wymagania:

**pkt. 14.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553
oraz z 2018 r. poz. 984)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4461/2018 z dnia 19.01.2018 r. oraz wniosek o przeprowadzenie zmiany zakresu dopuszczenia numer 5839/2020 z dnia 21.09.2020 r.
2. Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0013-3703 wydanie 5 z dnia 18.12.2020 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3982/DC/CNBOP-PIB/2020.

Okres ważności świadectwa:

od **04.02.2021 r.**

do **29.06.2022 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia 4 lutego 2021 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3982/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych,
stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej
– kablone konstrukcje nośne PUK Group o odporności ogniowej E30, E60, E90**

Opis techniczny wyrobu, przeznaczenie, zakres i warunki stosowania oraz instalowania, właściwości użytkowe oraz ograniczenia stosowania wyrobu opisuje Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0013-3703 wydanie 5 z dnia 18.12.2020 r. oraz niniejsze świadectwo dopuszczenia.

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

1. Zakresem przedmiotowego dopuszczenia objęte są wyłącznie kablone konstrukcje nośne PUK Group. Niniejsze dopuszczenie nie obejmuje przewodów i kabli oraz elementów kotwiących, wskazanych w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0013-3703 wydanie 5 z dnia 18.12.2020 r. Wyroby te które powinny zostać dopuszczone do użytkowania i/lub wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
2. Przedmiotowe dopuszczenie nie obejmuje drabinek kablowych LG-BSN 60-60 S/F/E i LG-BSN 60-60-3 S/F/E wymienionych w pkt. 1, tabeli 1 Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0013-3703 wydanie 5 z dnia 18.12.2020 r.
3. Konstrukcja E-116 opisana w załączniku 2 Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0013-3703 wydanie 5 z dnia 18.12.2020 r. występuje ze wspornikiem poziomym KW-BS, a nie KUM-BS/KUM-BS-L.
4. Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB


st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 4 lutego 2021 r.

Strona 2/2