



## RDKL 42

Klamra pokrywy korytka

Przy montażu pokryw na otwartej przestrzeni wymagane jest zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających przed działaniem wiatru. Zamontowanie klamer w żadnym przypadku nie jest wystarczającym środkiem. Te klamry nadają się jedynie do zastosowań wewnątrz budynku. Zgodnie z instrukcją montażu na 3 metrową pokrywę należy zastosować 6 klamer.



Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	G
RDKL 42E	40 mm	0,01 kg

**H** : Wysokość

**G** : Waga



Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0013-3703 wydanie 3

